LTM dezent FMS F9-1

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ SYSTÉMY

Č. PRODUKTU: 237668

Nejdůležitější znaky

- Jemná filtrační kazeta pro decentrální větrací zařízení
- Náhradní filtrační kazeta pro výměnu znečištěných jemných filtrů
- K výměně znečištěných jemných filtrů
- Vysoká kapacita akumulace prachu
- Jemný prachový filtr pro lepší pohodlí alergiků
- Třída filtru F9: Jemný prachový filtr PM1 s velmi vysokou účinností odlučování (například ochrana před sazemi nebo kouřem).

FMK F7-2 ZUL dec. 300
Č. produktu: 206208

FMK F7-2 ZUL dec. 800/870
Č. produktu: 206204

FMK F7-10 ZUL dec. 300
Č. produktu: 206209

FMK F7-10 ZUL dec. 800/870
Č. produktu: 206205

FMK M5-2 ABL dez. 300
Č. produktu: 206206

FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Č. produktu: 206202

FMK M5-10 ABL dez. 300
Č. produktu: 206207

STIEBEL ELTRON

List s technickými údaji

FMK M5-10 ABL dez. 800/870

Č. produktu: 206203

Typ	FMK F7-2 ZUL dec. 300	FMK F7-2 ZUL dec. 800/870	FMK F7-10 ZUL dec. 300
Číslo obj.	206208	206204	206209

Technická data

Počet	2	2	10
Třída filtru	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Použití	Větrací přístroje	Větrací přístroje	Větrací přístroje



Typ	FMK F7-10 ZUL dec. 800/870	FMK M5-2 ABL dez. 300	FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Číslo obj.	206205	206206	206202

Technická data

Počet	10	2	2
Třída filtru	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Použití	Větrací přístroje	Větrací přístroje	Větrací přístroje

Typ	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870	LTM dezent FMS F9-1
Číslo obj.	206207	206203	237668

Technická data

Počet	10	10	1
Třída filtru	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Použití	Větrací přístroje	Větrací přístroje	Větrací přístroje

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.