

FMK M5-2 ABL dez. 800/870

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 206202

Nejdůležitější znaky

Výkonné filtry pro větrací zařízení

K dispozici jsou různé třídy filtru

Třída filtru ePM10 ≥ 50 % (M5)



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Č. produktu: 206208



FMK F7-2 ZUL dez.

800/870

Č. produktu: 206204



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Č. produktu: 206209



FMK F7-10 ZUL dez.

800/870

Č. produktu: 206205



FMK M5-2 ABL dez. 300

Č. produktu: 206206



FMK M5-10 ABL dez.

300

Č. produktu: 206207



FMK M5-10 ABL dez.

800/870


Č. produktu: 206203



Typ	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Číslo obj.	206208	206204	206209

Technická data



Počet	2	2	10
Třída filtru	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Použití	Větrací přístroje	Větrací přístroje	Větrací přístroje



Typ	FMK F7-10 ZUL dez. 800/870	FMK M5-2 ABL dez. 300	FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Číslo obj.	206205	206206	206202

Technická data

Počet	10	2	2
Třída filtru	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Použití	Větrací přístroje	Větrací přístroje	Větrací přístroje



Typ	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Číslo obj.	206207	206203

Technická data

Počet	10	10
Třída filtru	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Použití	Větrací přístroje	Větrací přístroje

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.